

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路 1 號 9 樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路 1 號 9 樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆 LED 燈 THT-2LA80Wd52C1219		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T5 Gb Ex tb IIIC T135°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00242 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 04 月 25 日		
展延發證日期	中華民國 108 年 02 月 27 日		
有效期限	中華民國 108 年 04 月 25 日 至 111 年 04 月 24 日		
1.依據標準： CNS 3376-0：2014；CNS 3376-1：2008；IEC 60079-31: 2013。 2.電氣規格： 220/110 Vac、0.5 A、80 W、60 Hz、單相、光源：LED。 3.適用周溫： -20°C~+40°C。 4.主要組成： 燈柱、燈具本體、接線蓋、玻璃壓板、玻璃框、玻璃保護罩、墊圈。 5.同一型式： THT-2LA80Wd52W1219、THT-2LA70Wd52C1219、 THT-2LA70Wd52W1219、THT-2LA60Wd52C1219、 THT-2LA60Wd52W1219、THT-2LA50Wd52C1219、 THT-2LA50Wd52W1219、THT-2LA40Wd52C1219、 THT-2LA40Wd52W1219、THT-2LA80Wd51W1219、 THT-2LA80Wd51C1219、THT-2LA70Wd51W1219、 THT-2LA70Wd51C1219、THT-2LA60Wd51W1219、 THT-2LA60Wd51C1219、THT-2LA50Wd51W1219、 THT-2LA50Wd51C1219、THT-2LA40Wd51W1219、 THT-2LA40Wd51C1219。 6.特殊條件： 無。			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2013)第 00242 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司	
7.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 412 kPa，持壓時間至少 10 秒。	
8.發行版次：	第 1 次發行 (A1010526)	(102-04-25
	第 2 次發行 (A1040074)	(105-02-01)
	第 3 次發行 (A201600180)	(105-05-17)
	第 4 次發行 (A1050098)	(105-10-11)
	第 5 次發行 (B201900047)	(108-02-27)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號