

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者： ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット 1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国		
申請者	TOP HI-TECH CO., LTD. 9F., No.1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan (R.O.C)	
製造者	TOP HI-TECH CO., LTD. 9F., No.1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680, Taiwan (R.O.C)	
品名	LED 照明器具	
型式の名称	L1319 シリーズ 詳細は別紙 1 のとおり	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造、容器による粉じん防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC T6 Gb IIIC T85°C Db	
製品上の Ex マーキング	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db	
定格	AC220 V / AC110 V	
使用条件	別紙 2 のとおり	
型式検定合格番号	CML 21JPN1295X	
有効期間	2021 年 03 月 30 日 から 2024 年 03 月 29 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2021 年 03 月 30 日

型式検定実施者：ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員



別紙 1 : 型式詳細

THT	E	1319	Z	C	*	*	*	D0	-S25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 – 商標名 : THT = TOP HI-TECH Co., Ltd.

2 – 製品カテゴリ : E = 防爆照明器具

3 – 型式 : 1319 = 1319 シリーズ

4 – サブシリーズ名 : Z = サブシリーズなし

5 – トップカバーのタイプ : C = 開口部付きトップカバー

6 – LED モジュールのタイプ : C = LED バー、H = SMD

7 – LED 色 : C = 昼白色、W = 温白色

8 – 電圧 : 2 = AC220 V、1 = AC110 V

9 – LED 照明のワット数 : D0 = 40 W

10 – 取付タイプ : W90 = 壁取付、H90 = 吊り下げ、C90 = 天井取付、S25 = 支柱取付 25°、P90 = ペンダント

別紙 2: 使用条件

- i. 耐圧防爆接合部は分解又は修理してはならない。