


# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆燈 LED THTH1511ABKC2I5		
防爆規格標示	Ex nR IIC T5 Gc Ex tb IIIC T100°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI)2017 第 07-00077X 號		
第一次發證日期	中華民國 106 年 04 月 05 日		
展延發證日期	中華民國 112 年 02 月 17 日		
有效期限	中華民國 112 年 04 月 05 日 至 115 年 04 月 04 日		
<p>1.依據標準： CNS 3376-0：2014；IEC 60079-15：2010；IEC 60079-31：2013。</p> <p>2.電氣規格： 220 Vac、單相 95 W、0.43 A、50 Hz/60 Hz、IP67。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4.主要組成： 燈具本體、接線上蓋、PC 燈罩、墊圈、電纜接頭、密封圈、SMD LED、壓敏電阻。</p> <p>5.同一型式： THTH1511ABKC2G5、THTH1511ABKC2F5、 THTH1511ABKC2E0、THTH1511ABKC1I5、 THTH1511ABKC1G5、THTH1511ABKC1F5、 THTH1511ABKC1E0、THTH1511ABKW2I5、 THTH1511ABKW2G5、THTH1511ABKW2F5、 THTH1511ABKW2E0、THTH1511ABKW1I5、 THTH1511ABKW1G5、THTH1511ABKW1F5、 THTH1511ABKW1E0、THTH1511BBKC2I5、 THTH1511BBKC2G5、THTH1511BBKC2F5、 THTH1511BBKC2E0、THTH1511BBKC1I5、</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2017 第 07-00077X 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司
THTH1511BBKC1G5、THTH1511BBKC1F5、 THTH1511BBKC1E0、THTH1511BBKW2I5、 THTH1511BBKW2G5、THTH1511BBKW2F5、 THTH1511BBKW2E0、THTH1511BBKW1I5、 THTH1511BBKW1G5、THTH1511BBKW1F5、 THTH1511BBKW1E0、THTH1511ABKR2E0。	
6.特殊條件：	潛在靜電放電風險- 清潔設備燈罩 PC 外殼時，應以濕布擦拭。
7.例行試驗：	產製廠應依 IEC 60079-15 第 23.2 節之要求，對本設備實施介電試驗。
8.發行版次：	第 1 次發行 (A201600720) (106-04-05) 第 2 次發行 (A1060113) (106-11-27) 第 3 次發行 (B202000048) (109-03-03) 第 4 次發行 (A1090063) (109-09-08) 第 5 次發行 (B202300032) (112-02-17)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號