

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司		
申請人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
製造人名稱	久鑫科技股份有限公司		
製造人地址	新北市土城區中山路1號9樓	電話	02-22671234
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	泛用型防爆 LED 燈 THT-2LA60Wd51C1105		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T5 Gb Ex tb IIIC T110°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2015)第 00142 號		
第一次發證日期	中華民國 104 年 06 月 24 日		
展延發證日期	中華民國 110 年 06 月 04 日		
有效期限	中華民國 110 年 06 月 24 日 至 113 年 06 月 23 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0: 2014；CNS 3376-1: 2008；IEC 60079-31：2013。</p> <p>2. 電氣規格： 單相、110 Vac、50/60 Hz、60 W、0.6 A。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4. 主要組成： 燈具本體、接線蓋、玻璃蓋、玻璃罩、墊圈、栓頭、燈柱、LED、電纜接頭。</p> <p>5. 同一型式： THT-2LA40Wd51C1105、THT-2LA60Wd53C1105、 THT-2LA40Wd53C1105、THT-2LA60Wd51W1105、 THT-2LA40Wd51W1105、THT-2LA60Wd53W1105、 THT-2LA40Wd53W1105、THT-2LA60Wd52W1105、 THT-2LA60Wd52C1105、THT-2LA40Wd52C1105、 THT-2LA40Wd52W1105、THT-2KA50Wd52C1105、 THT-2KA36Wd52C1105、THT-2KA24Wd52C1105、 THT-2KA50Wd56C1105、THT-2KA36Wd56C1105、 THT-2KA24Wd56C1105、THT-2KA50Wd52W1105、 THT-2KA36Wd52W1105、THT-2KA24Wd52W1105、</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2015)第 00142 號

申請人名稱	久鑫科技股份有限公司	
	THT-2KA50Wd56W1105、THT-2KA36Wd56W1105、 THT-2KA24Wd56W1105、THT-2KA60Wd52C1105、 THT-2KA40Wd52C1105、THT-2KA60Wd51C1105、 THT-2KA40Wd51C1105、THT-2KA60Wd52W1105、 THT-2KA40Wd52W1105、THT-2KA60Wd51W1105、 THT-2KA40Wd51W1105。	
6.例行試驗：	產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1765 kPa，持壓時間至少 10 秒。	
7.發行版次：	第 1 次發行 (A201500255)	(104-06-24)
	第 2 次發行 (A1050099)	(105-11-16)
	第 3 次發行 (A1060115)	(106-11-27)
	第 4 次發行 (B201800157)	(107-05-25)
	第 5 次發行 (B202100213)	(110-06-04)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號